

Ciudad de México, 23 de junio de 2023

NOTA SIN23-0130

CONDICIONES OPERATIVAS DEL SIN

De las 11:43 horas del 23 de junio de 2023 a las 15:04 horas del 23 de junio de 2023, la Gerencia de Control Regional Noreste, del Sistema Interconectado Nacional estuvo en Estado Operativo de Alerta en la Compuerta Zona Matamoros, al seccionar la red de 138 KV y quedar carga de 148 MW radial de MMP AT-01 de 230/138 KV, 143 MW de carga radial de LLG AT-01 de 230/138 KV y 115 MW de carga radial de LVI AT'S de 230/138 KV. Por libranza de emergencia de líneas LVI 83760 LTO y LLG 83840 INV.